



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO DE EDIFICAÇÃO EM REGULARIZAÇÃO



Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 41, caput, inciso IV da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).

VALIDADE: 04/07/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO							
Registro de Endereço (RE): RE8025000975A							
Nome da Edificação: FUTURA FUNDIÇÃO LTDA.							
Nome Fantasia: FUTURA FUNDIÇÃO LTDA							
Logradouro público: RODOVIA FEDERAL BR 101						Nº:	
Bairro: CORVETA			Município: ARAQUARI/SC			CEP: 89245-000	
Complemento: Km 61				LAT/LONG: (-26.4548592,-48.7757174)			
Referência:				Arquivo:			
Blocos Homologados CBMSC: 0				Blocos Cadastrados CBMSC: 1			
2. DADOS DA SOLICITAÇÃO							
Protocolo: F8025007571A			Característica de: Alta Complexidade			Nº de Blocos: 1	
Área total da solicitação: 1.922,67 (m²)							
Data da Solicitação: 01/08/2025			Quantidade de anexos: 4				
3.1. DETALHES POR BLOCO							
3.1.1. FUTURA FUNDIÇÃO LTDA (219981)							
Área da solicitação: 1.922,67 (m2)				Área fiscalizável: 1.922,67 (m2)			
Nº de pavimentos: 1		Altura: --		Área do pavimento Tipo: --		Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)	
Complexidade: Alta Complexidade			Carga de incêndio: Baixa - 200,00 (MJ/m2)			Situação: --	
Tipo Construtivo: --			Escada do Bloco: --			Quantidade de GIp: 4.000,00 (Kg)	
OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	I-1 [Indústria] Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam baixo potencial de incêndio. Locais onde a carga de incêndio não chega a 300 MJ/m2	Metalúrgica	0,00	0,00	1.922,67	500,00	1.922,67
4. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE							
Razão Social: FUTURA FUNDIÇÃO LTDA							
Nome Fantasia: FUTURA FUNDIÇÃO							
CPF/CNPJ: 06.935.509/0001-02							

5. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE

NR	Nome Completo
1	GEOVANE FERNANDO LORENTINO

6. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO**Resultado:** DEFERIDO**Observações:**

Imóvel possui ampliação de edificações e layout de maquinários e depósitos que não constam no atual projeto aprovado.

Auto de fiscalização AF8025000248A/25 gerado, consultar "Meus autos de fiscalização" para mais detalhes.

1.

IN 1 - Características gerais do bloco**1.1 Critério de Avaliação:****Projeto Preventivo Contra Incêndio**

Irregularidades encontradas:

Reapresentar PPCI para análise.

Comentário do vistoriador: -

Quartel de ARAQUARI/SC, 11/08/2025

Assinatura Eletrônica

Willian ISHIHARA - Soldado

.....
NOME

ARAQUARI/SC, 11/08/2025

.....
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **8c60006ba0714d408242a71f986d56380e61436c**